

# 旭愛能源股份有限公司

## 簡明月報

民國 112 年 03 月份

簡明月報內容

- 一、營運綜合摘要分析報告
- 二、業務報告
- 三、財務報告

## 一、營運綜合摘要分析報告

### (1) 公司簡介：

隨著氣候變遷的衝擊日益加劇，再生能源已成為碳中和的關鍵角色，淨零碳排是國際發展趨勢，再生能源更是台灣必走的方向。

旭愛能源股份有限公司為響應行政院提出「2025年非核家園」及2025年再生能源發電占比要達20%的目標，配合全力發展低碳綠能的再生能源。

### (2) 業務狀況：

112年03月份

毛發電量 240,766度，

淨發電量 239,086度；

今年累計總發電量 450,663度。

### (3) 財務狀況：

本公司112年03月

營業收入為 6,490 仟元，

營業支出為 5,072 仟元，

營業收益 1,418 仟元。

稅前淨利 1,548 仟元。

### (4) 重大營運事件：

無。

## 二、業務報告

表 1-1 裝置容量

民國 112 年 03 月份

能源別	電廠/ 發電站名稱	機組別	實績值(瓩)	較上年同期增減 (%)	備註
太陽能	旭愛能源普威廠	1 號機	909.025	na	
太陽能	旭愛能源宜蘭廠	1 號機	1098.020	na	
太陽能	旭愛能源有益廠	1 號機	499.275	na	
合計			2,506.32		

備註：

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
2. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
3. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需以機組別填報。
4. 須包含試運轉期間之發電機組。

表 1-2 發電量

民國 112 年 03 月份

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	毛發電量		廠用電量		淨發電量		自用電量		備註
			實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	
太陽能	旭愛能源 普威廠	1 號機	81,783	na	840	na	80,940	na	-	-	
太陽能	旭愛能源 宜蘭廠	1 號機	105,351	na	840	na	104,511	na			
太陽能	旭愛能源 有益廠	1 號機	53,632	na		na	53,632	na			
合計			240,766	na	1,680	na	239,086				

備註：

1. 廠用電量係指發電所內用電，即發電廠因運轉發電機所消耗於各項附屬設備之電能。
2. 自用電量係指廠商自行生產，使用於發電所之外，所有其他用途的電量，包括生產設備、辦公室、倉庫、其他附屬或輔助設備等（即不含發電所內用電）。
3. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
4. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
5. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需以機組別填報。
6. 須包含試運轉期間之發電機組。

表 1-3 發電設備運作情形

民國 112 年 03 月份

(1)容量因數、可用率、最大出力值

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值 (%)	較上年同期增減 (%)	實績值 (%)	較上年同期增減 (%)	實績值 (%)	較上年同期增減 (%)	實績值 (%)	較上年同期增減 (%)	實績值 (%)	較上年同期增減 (%)	實績值 (%)	較上年同期增減 (%)	
太陽能	旭愛能源普威廠	1 號機	12.09		8.92		100		100		74.61		74.61		
太陽能	旭愛能源宜蘭廠	1 號機	12.89		9.53		100		100		79.89		79.89		
太陽能	旭愛能源有益廠	1 號機	14.44		14.44		100		100		57.75		57.75		
合計			12.91		10.29		100		100		70.75		70.75		

備註：

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
2. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
3. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需以機組別填報。
4. 須包含試運轉期間之發電機組。

(2)發電機組每度的低熱值毛熱耗率（LHV Gross）（不適用）

表 1-4 燃料耗用量(不適用)

表 1-5 機組停機容量

民國 112 年 03 月份

機組名稱	停機事由 (填報代碼)	本月份		下個月	
		停機 裝置容量	停機期間	停機 裝置容量	停機期間

備註：

- 當機組或電廠遭遇計畫性停機（例如大修）與非計畫性停機（例如機電事故）等非正常運轉或待機狀態時，需記錄填報。
  - 機電事故定義：「發、輸、變設備不論待機或運轉中發生不意之障礙，不能正常啟用或不能正常運轉而需停用時，一律列為事故。但發現設備運轉情況異常尚可繼續運轉而不影響設備安全，經主管處轉洽電力調度處同意安排停用檢修者或由電力調度處安排提前停用檢修者不列為事故，強迫跳脫仍算事故。」
- 機組名稱欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
- 停機事由欄位請依下列運轉情況填報代碼：

代碼	運轉情況	代碼	運轉情況
K 1	併聯	K13	線路工作
K 2	解聯	K14	指令試運轉
K 3	待機	K15	電力潮流限制
K 4	跳脫	K16	外因跳機
K 5	減載	K17	核一附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機
K 6	檢修，保養	K18	核二附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機
K 7	故障	K19	核三附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機
K 8	竣工試運轉	K20	設備超載
K 9	乾燥運轉	K21	試運轉
K10	大修	K22	爐管破
K10A	大修逾排程	K23	LNG 用量限制
K11	單獨運轉	K24	中油 LNG 管路檢修
K12	線路故障	KK	其他

表 1-6 發電機組之空氣污染排放量(不適用)

表 1-7 發電機組淨尖峰供電能力調整表(不適用)

表 2-1 售予公用售電業之售電量

民國 112 年 03 月份

能源別	本月份		一至本月份止累計	
	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)
太陽能	53,632		158,990	
合計				

備註：能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。



### 三、財務報告

#### 收支實績比較表

民國 112 年 03 月份

項 目	本月份發生數			累計實績數		
	實績數 (A)	去年同 期 (B)	差異 (A-B)	實績數 (C)	去年同 期 (D)	差異 (C-D)
1. 營業收入	6,490,489					
電業收入	6,490,489	3,872,237	2,618,252	14,725,088	8,362,733	6,362,355
其他營業收入						
2. 營業支出	5,072,159					
營業成本	4,128,990	2,815,306	1,313,684	11,328,576	7,567,132	3,761,444
營業費用	943,169	446,826	496,343	1,789,221	1,118,461	670,760
3. 營業收益(1-2)	1,418,330	610,105	808,225	1,607,291	-322,860	1,930,151
4. 稅前盈餘	1,548,786	752,921	795,865	2,026,068	70,847	1,955,221

備註：